



Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy
Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skrytka nr 365
tel. 22 537 41 58
fax 22 621 19 68
biblioteka@koszykowa.pl

Warsaw Public Library
Central Library
of Mazovia Province

**Znak sprawy:
IT.26.TP.1. 2022**

Warszawa, 29.06.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. **Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu i wyposażenia serwerowni.**

W związku ze złożonymi pytaniami, dotyczącymi przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z opublikowanym postępowaniem o nazwie: dostawa sprzętu i wyposażenia serwerowni nr IT.26.TP.1.2022 zwracamy się z pytaniem do części II postępowania:

- 1) Proszę o podanie modelu zasilacza UPS w którym należy przeprowadzić usługę wymiany 50 sztuk akumulatorów wraz z podaniem drogi transportowej do pomieszczenia. Czy po drodze znajdują się przeszkody takie jak progi, schodu, brak windy?

Odpowiedź:

Zasilacz UPS Typu Borri B9000fxs 125kVA

Droga transportowa prowadzi z parkingu Biblioteki przez korytarz (fot.1) oraz schody, (fot.2 i 3) istnieje możliwość wjechania windą osobową na 2 piętro budynku biurowego i zejście pół piętra. Kolejną przeszkodą jest pochylnia, która znajduje się przed pomieszczeniem rozdzielni (fot.4 i 5).

Na wejściu do rozdzielni znajduje się próg wysokości ok 6-7 cm.

W załączeniu zdjęcia obrazujące drogę transportową.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

KOORDYNATOR
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK