



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WPZ.52840.351.2.2023

Dz. Techniczny
7.02/24

Warszawa, dnia

01 LUT. 2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

Znak

Poz.

54/p/24

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2023r. p. Ryszarda Małolepszego, ul. Bukowskiego 7 m 37, 03-982 Warszawa, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w „Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa” – grudzień 2023r.

wyrażam zgodę

na spełnienie w części magazynowej „M” przedmiotowego budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie, wymagań bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach:

- § 62 ust. 1 w związku z § 239 ust. 6 - w zakresie wysokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne;
- § 68 ust. 1 – w zakresie wymiarów schodów stałych w budynku;
- § 271 ust. 1 – w zakresie odległości między ścianami zewnętrznymi budynków

cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), w zakresie stanu faktycznego i uwarunkowań lokalnych, dla przypadków wskazanych w pkt. 7.4 ekspertyzy, polegających na:

- 1) Zastosowaniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO;
- 2) Zastosowaniu systemu sygnalizacji pożarowej SSP, podłączonego do monitoringu pożarowego PSP;
- 3) Zastosowaniu całodobowego nadzoru systemem kamer zewnętrznych CCTV, z podglądem zdarzeń przez obsługę budynku;
- 4) Wyeliminowaniu w strefach pożarowych magazynowych PM, miejsc pracy stałej, pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc do przebywania ludzi;
- 5) Zapewnieniu na każdej kondygnacji, z wyjątkiem VII piętra, dodatkowych wyjść ewakuacyjnych do sąsiednich stref pożarowych czytelników;
- 6) Zapewnieniu klasy odporności ogniowej REI 120 stropów nie będącymi stopami oddzielenia przeciwpożarowego;
- 7) Zastosowaniu nasady ssawnej 110 zlokalizowanej w przejeździe pożarowym pod budynkiem tzw. „Plomby”, zapewniającej możliwość poboru wody przez jednostki straży pożarnej z przeciwpożarowego zbiornika wody o pojemności 73 m³.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- rozstrzygając w przedmiotowej sprawie uwzględniono deklarację autorów ekspertyzy w zakresie warunków zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru, których potwierdzenie przed właściwymi organami należy leżyć w gestii inwestora;
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu. Pozostałe zagadnienia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego, w tym wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych założeń, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwiązań technicznych w zakresie projektowanych instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych – ich dobór powinien być realizowany w oparciu o wymagania standardów projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

Załączniki:

Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
p.o.
st. bryg. mgr inż. Artur Gonera

Otrzymują:

1. Ryszard Małolepszy
ul. Bukowskiego 7 m 37, 03-982 Warszawa
2. a/a

Do wiadomości:

Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy