



M - CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PM
CB - CZYTELNIĄ I BIUROWIEC
P - PŁOMBA

ZNAK	ZNACZENIE
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
	KIERUNEK EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI W KLASIE EI 60
	DRZWI DYMOSZCZELNEW KLASIE EI 30
	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
	ŚCIANA W KLASIE EI 60
	POWIERZCHNIE ODDYMIANE

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

POWIERZCHNIA TECHNICZNO-MAGAZYNOWA PM
 $Q < 2\,000\text{ MJ/m}^2$, POWIERZCHNIA KONDYGNACJI $F = 514,7\text{ m}^2$, LICZBA OSÓB - 4
OŚWIETLENIE AWARYJNE, SSP, DSO, HYDRANTY WEWNĘTRZNE 52, ODDYMIANIE KŁATEK SCHODOWYCH K1 i K2 i SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO

NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.
0/1	klatka schodowa posadzka betonowa	6,19m ²	0/6	gospodarcze (A06) posadzka betonowa	18,05m ²	0/11	magazyn (A09) lastryko	43,51m ²	0/16	komunikacja pos. betonowa	48,70m ²
0/2	magazyn (A016) pcv	229,61m ²	0/7	magazyn (A013) posadzka betonowa	71,14m ²	0/12	wodomierz (A010) gres	10,28m ²			
0/3	magaz (A02) posadzka betonowa	5,37m ²	0/8	komunikacja pcv/lastryko	49,04m ²	0/13	magazyn (A011) lastryko	58,17m ²			
0/4	klatka schodowa lastryko	6,89m ²	0/9	magazyn (A014) posadzka betonowa	39,68m ²	0/14	pom. zbior. ppoz. (012a) gres	87,53m ²			
0/5	hydrofornia (A04) gres	42,71m ²	0/10	magazyn (A015) posadzka betonowa	16,14m ²	0/15	wentylatorownia posadzka betonowa	52,63m ²			

Fire RM
CONSULTING

FIRE RM CONSULTING
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37
03-982 WARSZAWA

BUDYNEK MAGAZYNOWY
RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

Autorzy	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis
Rzeczoznawca	inż. Ryszard Małolepszy	243/93	12.2023	
Rzeczoznawca budowlany	dr inż. bud. Wojciech Jerzy Cyganecki	ORRB321/02/R/C	12.2023	

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skala
1:100
Nr rys.
02

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM
I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY
WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH