

KONSTRUKCJA WSPORCZA (SŁUPY I ŚCIANY, BELKI) W KLASIE R 120 DLA STROPÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

STREFA POŻAROWA SP-4 AMGAZYNY KSIĄŻEK PM
OBEJMUJE 7 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - PIĘTRA 3 - 8
POWIERZCHNIA F= 3 792,8 m2, LICZBA OSÓB - 0

STREFA POŻAROWA SP-3 AMGAZYNY KSIĄŻEK PM
OBEJMUJE KONDYGNACJĘ - PIĘTRA 2
POWIERZCHNIA F= 649,1 m2, LICZBA OSÓB - 0

STREFA POŻAROWA SP-2 SOCJALNO-BIUROWA ZL III
OBEJMUJE 2 KONDYGNACJE NADZIEMNE - PARTER + I PIĘTRO
POWIERZCHNIA F= 1 029,4 m2, LICZBA OSÓB - 43

STREFA POŻAROWA SP-1 TECHNICZNO-MAGAZYNOWA PM
OBEJMUJE JEDNĄ KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ
Q<2 000 MJ/m2, POWIERZCHNIA F= 514,7 M2, LICZBA OSÓB - 0

SZKIC ORIENTACYJNY
GMACHU BIBLIOTEKI

M - CZĘŚĆ MAGAZYNOWA - PM
CB - CZYTELNIA I BIUROWIEC
P - PLOMBA

Fire RM CONSULTING
FIRE RM CONSULTING
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37
03-982 WARSZAWA

Treść rysunku: BUDYNEK MAGAZYNOWY
PRZEKRÓJ

Obiekt: BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

Autorzy	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis
Rzeczoznawca	inż. Ryszard Maklejczyk	243/93	12.2023	
	dr inż.bud. Wojciech Jerzy Cyganecki	CRRB321/02/R/C	12.2023	

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Skala: 1:100
Nr rys.: 12

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM
I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY
WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH