



ZNAK	ZNACZENIE
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
	KIERUNEK EWAKUACJI
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	DRZWI W KLASIE EI 60
	DRZWI DYMOSZCZELNEW KLASIE EI 30
	ŚCIANA ODZIELENIA POŻAROWEGO W KLASIE REI 120
	ŚCIANA W KLASIE EI 60
	POWIERZCHNIE ODDYMIANE

## RZUT VIII PIĘTRA

MAGAZYN KSIĄŻEK W REGAŁACH - KATEGORIA PM, Q < 2000 MJ/m<sup>2</sup>  
POWIERCHNIA KONDYGNACJI F= 649,1 m<sup>2</sup>, LICZBA OSÓB - 0  
OŚWIETLENIE AWARYJNE, SSP, DSO, HYDRANTY WEWNĘTRZNE 52,  
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 i DŹWIGU OSOBOWEGO

NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.	NR	POMIESZCZENIE POSADZKA	POW.
9/1	klatka schodowa lastryko	6,19m <sup>2</sup>	9/6	klatka schodowa lastryko	6,97m <sup>2</sup>
9/2	magazyn posadzka betonowa	2,90m <sup>2</sup>	9/7	magazyn pcv	459,76m <sup>2</sup>
9/3	składzik lastryko	6,04m <sup>2</sup>			
9/4	klatka schodowa lastryko	6,89m <sup>2</sup>			
9/5	wc terakota	4,29m <sup>2</sup>			

**Fire RM**  
CONSULTING

FIRE RM CONSULTING  
UL. BUKOWSKIEGO 7 M 37  
03-982 WARSZAWA

BUDYNEK MAGAZYNOWY  
RZUT VIII PIĘTRA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY  
BIBLIOTEKA GŁÓWNA  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
ul. Koszykowa 26/28 00-553 Warszawa

Autorzy	Imię i Nazwisko	Upr. bud	Data	Podpis
Rzeczoznawca	inż. Ryszard Małolepszy	243/93	12.2023	
23- e- m- Opracow	dr inż. bud. Wojciech Jerzy Cyganecki	CRRB321/02/R/C	12.2023	
Projekto	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ			Skala 1:100
	TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY FIRE RM I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH			Nr rys. 10