



Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy
Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skrytka nr 365
tel. 22 537 41 58
fax 22 621 19 68
biblioteka@koszykowa.pl

Warsaw Public Library
Central Library
of Mazovia Province



Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)_zwanej dalej „ustawą Pzp”.W niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczący usług niepriorytetowych.

Warszawa 28.04.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Znak sprawy:
ADM 27/PN-1/16

Przedmiot zamówienia

usługa ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Zamawiający w Załączniku nr 9 do siwz wskazuje, iż w zakres dozoru technicznego wchodzi m.in. konserwacja urządzeń alarmowych co 6 miesięcy: centrali, sygnalizatorów, czujek, kontraktronów, klawiatury.

Prosimy o przedstawienie wykazu systemów alarmowych, pożarowych i CCTV (system telewizji przemysłowej) zainstalowanych na obiektach objętych obsługą w szczególności:

- przedstawienie typów jednostek centralnych wraz z wyposażeniem
- przedstawienie ilościowe elementów peryferyjnych w postaci czujek, przycisków, zasilaczy, expanderów, sygnalizatorów, modułów wejść/wyjść, kamer, rejestratorów, serwerów, stacji obsługi PC, monitorów etc.
- przedstawienie ilościowe czujek jonizacyjnych dla systemów sygnalizacji pożaru, jeżeli występują
- wykaz stanowisk zarządzających i wizualizacyjnych do systemów j.w wraz z nazwą oprogramowania – jeżeli występują.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i zapewni przekazanie:

- kodów administracyjnych i serwisowych do central i systemów
- programy źródłowe do central, bac-upy baz danych do serwerów CCTV

Prosimy o potwierdzenie, że systemy w chwili objęcia obsługi są sprawne.

Prosimy o podanie sposobu rozliczania usług serwisowych.

Prosimy o potwierdzenie, że prace konserwacyjne obejmujące kamery nie wymagają pracy podnośnika.

Odpowiedź:

Wykaz urządzeń w poszczególnych lokalach:

Oddział ul. Noakowskiego 14

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- centrala alarmowa SPC 5320 – szt. 1
- klawiatura LCD SPCK 420 – szt. 1
- moduł rozszerzeń SPCE 650 – szt. 2
- pasywna czujka podczerwieni – szt. 7
- dualna czujka podczerwieni PIR + MW – szt. 1
- aktywny czujnik optyczny – 10 szt.
- czujnik magnetyczny (kontrakton) – szt. 1
- zewnętrzny sygnalizator optyczno – akustyczny – szt. 1
- wewnętrzny sygnalizator akustyczny – szt. 1
- piloty napadowe - szt. 2

Archiwum Biblioteki ul. Chmielna 20

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- centrala MATRIX – szt. 1
- czujnik PIR – szt. 3
- czujnik kurtynowy CLIP – szt. 1
- czujnik dymu DSP – szt. 3
- czujnik magnetyczny (kontrakton) – szt. 1
- radiolinia napadowa RSV – szt. 1
- zewnętrzny sygnalizator – szt. 1
- wewnętrzny sygnalizator – szt. 1
- piloty napadowe – szt. 2

Oddział ul. Sułkowskiego 26

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

- centrala ESPRIT 748 ES – szt. 1
- czujnik PIR – szt. 9
- czujnik FORCE – 2-201 – szt. 1
- klawiatura LED + LCD – szt. 2
- czujnik magnetyczny (kontrakton) – szt. 5
- nadajnik radiowy AT – szt. 2
- sygnalizator zewnętrzny – szt. 1
- moduł SRI – szt. 1
- piloty napadowe – szt. 2

Zamawiający przekaże kody administracyjne i inne niezbędne dane.

Świadczenie usługi dozoru technicznego nastąpi na podstawie protokołu, podpisanego przez strony i potwierdzającego działanie systemów objętych dozorem.

COORDYNATOR
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
AGNIESZKA PYTLAK